

Lycée Professionnel
 Claude CHAPPE
 Rue des Collèges
 72231 ARNAGE CEDEX
 Tel : 02.43.21.10.17

NOM de l'intervenant : CLASSE :

DEMARCHE d'INTERVENTION

OBJECTIF: Effectuer l'échange standard d'un **contacteur**

DÉSIGNATION MACHINE : NOM : MAINELEC MARQUE : LEROY SOMER

TYPE (N°): ZONE : DIAGNOSTIC N° : BATIMENT MECA

OPERATIONS A EFFECTUER

Observations
professeur

- c1.2 A - **Exploiter** des documents
Lire et traduire les documents
- c3.2 B - **Mettre en sécurité** le système (**Bon de consignation**)

APPEL PROFESSEUR

- c2.2 C - **Mentionner**, sous forme d'un croquis propre, **le repérage** des fils arrivant ou partant du contacteur.

Croquis

APPEL PROFESSEUR

- c3.3 D - **Déconnecter les fils** du contacteur.
- E - **Démonter le contacteur** du support (grille) dans l'armoire.
- F - **Relever** la marque
la tension
la référence

- G - **Commander un contacteur** similaire (**Bon de commande**)
Prendre la référence dans un catalogue approprié.

- H - **Remonter et recabler** le nouveau contacteur.

APPEL PROFESSEUR

- c3.2 I - **Essayer** le système en présence du **PROFESSEUR**
(Voir démarche préconisée)

- c1.5 I - **Remplir** un **BON DE TRAVAIL**.

- c1.1 J - **Renseigner** un **RAPPORT D'INTERVENTION**.

Erreurs possibles

	0	1	2	3

Erreurs possibles

	0	1	2	3

Echange standard correct

	OUI	NON

Erreurs possibles Commande

	0	1	2	3

Essai satisfaisant

	OUI	NON

Bon de travail renseigné

	OUI	NON

Rapport d'int. renseigné

	OUI	NON

TENUE DE POSTE pts < 2 SECURITE pts < 3

TOTAL

20

20
21